



Oznaczenie	-F1				-LST	-F2	-F3	-F4	-F5
Zaciski									
Nazwa									
Układ pomiarowy	Zasilanie z ZK	Wyłącznik przeciwpożarowy przy wejściu głównym	Wyłącznik zabezpieczens... na rozdź. głównej	Zabezpiecze... wyłączników bezp.	Ochrona przepięciowa	Zasilanie RT PI=64,8kW Pszcz=45kW Iszcz=90A	Zasilanie RTK PI=20kW Pszcz=14kW Iszcz=28A	Zasilanie RA PI=12kW Pszcz=7kW Iszcz=28A	Rozdzielnica went. RW PI=53,0kW Pszcz=35kW Iszcz=70A
Przekrój przewodu	5x1x120	3x1,5	0,75			5x50	5X10	3X10	5x50
Typ przewodu	YKYzo	YDYzo				YKYzo	YKYzo	YKYzo	YKYzo

SOUND & SPACE Rober Lebioda
ul. Biegańskiego 61A 60-682 Poznań

Rozdzielnica Główna RG
Dom Kultury we Włoszczowej

$P_i = 171 \text{ kW}$ $P_{szcz} = 97 \text{ kW}$

Ochrona przeciwporażeniowa:
TNS szybkim wylaczeniem

Projektował:

Andrzej Borkowski

upr. nr 107/75/Wwm

Opracował:

mgr inż. Paweł Zgagacz

Data:	kwiecień 2009
-------	---------------

Nr proj.	...
----------	-----

4/2008	Nr rys
--------	--------

1.1