



Oznaczenie	-F8	-F9	-F10	-F11	-F12				
Zaciski									
Nazwa	Podgrzewacz w.	Oświetlenie Sala baletowa Pi= 0,6 kW Pszcz= 0,6kW Iszcz= 3 A	Oświetlenie Studio nagrań Pi=0,6 kW Pszcz= 0,6kW Iszcz= 3 A	Rezerwa	Rezerwa				
	Pi= 2 kW Pszcz= 1,8kW Iszcz= 9A								
Przebieg przewodu	3X2,5	3X1,5	3X1,5						
Typ przewodu	YDYzo	YDYzo	YDYzo						