



Oznaczenie	-F8	-F9	-F10	-F11	-F12	-F13	-F14	-F15	-F16
Zaciski									
Nazwa	Gniazda pietro istniejąca Pi= 1,5 kW Pszcz= 1,5kW Iszcz= 6 A	Oświetlenie hol istniejąca Pi= 1 kW Pszcz= 1kW Iszcz= 4 A	Oświetlenie szatnia i poczekalnia istniejąca Pi= 1 kW Pszcz= 1kW Iszcz= 4 A	Gniazda szatnia poczekalnia istniejąca Pi= 1,5 kW Pszcz= 1,5kW Iszcz= 6 A	Oświetlenie projektorownia Pi= 1 kW Pszcz= 1kW Iszcz= 4 A	Oświetlenie WC Pi= 1 kW Pszcz= 1kW Iszcz= 4 A	Podgrzewacz w. Pi= 2 kW Pszcz= 1,8kW Iszcz= 9A	Podgrzewacz w. Pi= 2 kW Pszcz= 1,8kW Iszcz= 9A	Gniazda WC Pi= 1,5 kW Pszcz= 1,5kW Iszcz= 6 A
Przebieg przewodu	3X1,5	3X1,5	3X1,5	3X2,5	3X1,5	3X1,5	3X2,5	3X2,5	3X2,5
Typ przewodu	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo