

FIP.271.2.2.2012AM5

Wszyscy oferenci, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 3970037T ul. Żeromskiego we Włoszczowie”.

W związku z otrzymanymi w dniu 18.05.2012r. zapytaniami dotyczącymi przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający udziela wyjaśnień na postawione pytania, które brzmią jak poniżej

Zapytanie nr 1

W przedmiarze robót Zamawiający nie uwzględnił wyrównania istniejącej nawierzchni, z powodu nierówności istniejącego podłoża nie ma możliwości utrzymania w przekroju zaprojektowanej grubości 4 cm, układana warstwa ścieralna będzie miała różne grubości. Czy Zamawiający dopuszcza taką warstwę ścieralną, która nie gwarantuje powstanie ubytków w okresie gwarancyjnym. Proponujemy założenie w przedmiarze warstwy wyrównawczej?

Zapytanie nr 2

Na odcinku od skrzyżowania do posesji Pana Lisa występuje podbudowa z betonu. Na istniejącej nawierzchni występują liczne spękania odbite, przeważnie na dylatacjach. Zaprojektowana warstwa ścieralna grubości 4 cm nie gwarantuje likwidacji spękań, które zapewne pojawią się na nowej nawierzchni w okresie gwarancyjnym. Czy Zamawiający dopuszcza powstanie takich spękań? Proponujemy ujęcie w przedmiarze zastosowanie siatki szklanej wraz z warstwą wiążącą.

Odpowiedź na zapytanie nr 1 i 2

W odpowiedzi na pytania nr 1 i 2 Gmina Włoszczowa informuje, że zgodnie z Rozdziałem III pkt. 6 i Rozdz. XVII pkt. 6 SIWZ, Wykonawca winien pozyskać wszelkie informacje do przygotowania oferty i wyceny robót oraz zapoznać się w sposób wystarczający i konieczny ze stanem faktycznym w terenie. w związku z powyższym, Wykonawca winien określić we własnym zakresie niezbędny zakres robót przygotowawczych, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania pod względem technicznym. Koszt w/w robót przygotowawczych winien być w kalkulowany w koszty jednostkowe kosztorysu ofertowego zgodnie z zamówieniem.

po. Kierownik Zamawiającego
inż. Ryszard Cebulski