

WZWIK.4130.28.2013.

STAROSTWO POWIATOWE
we Włoszczowie
29-100 Włoszczowa, ul. Wiejska 10
Tel. (041) 394-49-50

13

Biblioteka Publiczna we Włoszczowie
ul. Kościuszki 11
29-100 Włoszczowa

dot. : warunków technicznych wykonania przyłącza kanalizacyjnego do:

projektowanej budowy obiektu Biblioteki Publicznej z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót na działce nr ewid. 3634/3 we Włoszczowie przy ul. Kościuszki 11

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.03.2013 r.(l.dz.827) podajemy warunki na jakich należy zaprojektować i wykonać przyłącze kanalizacyjne do nieruchomości j.w:

A. WARUNKI TECHNICZNE :

I. Przyłącze kanalizacyjne.

1. Przyłącze kanalizacyjne zaprojektować i wykonać w nawiązaniu do sieci kanalizacyjnej PCV Ø 200 mm – studzienki kanalizacyjnej oznaczonej na mapie parametrami 243,65/240,73.
2. Projektowane przyłącze (przykanalik) wykonać z rur litych PVC-U Ø 160 mm.
3. Na trasie przyłącza zaprojektować studzienki rewizyjne.

B. WARUNKI FORMALNO-PRAWNE:

- Opracowanie dokumentacji zlecić do biura projektów lub osobie fizycznej posiadającej uprawnienia projektowe w branży sanitarnej .Opracowaną dokumentację uzgodnić branżowo w Włoszczowskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji we Włoszczowie.
- Realizacja przyłącza wymaga zgłoszenia zamiaru budowy do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie (art.30 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. Z 2006r. Nr. 156. poz. 1118 z późn.zm.)). Roboty zlecić do wykonania firmie lub osobie fizycznej posiadającej uprawnienia budowlane w branży sanitarnej .
- Włączenia w istniejące przyłącze można dokonać tylko w obecności pracownika Zakładu po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu terminu.
- Wykonane przyłącze podlega odbiorowi technicznemu przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, której 1 egz. opatrzony klauzulą o przyjęciu do zasobów geodezyjnych PODGiK Starostwa Powiatowego we Włoszczowie należy przekazać do tut. Zakładu.



Za zgodność
z oryginałem

Z up. DYREKTORA WZWIK
Kierownik Działu Techniczno-
Eksperymentalnego

inż. Czesław Dominik

"PROARCH"

PRACOWNIA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
mgr inż. arch. Leszek Górczeński
28-300 Jedrzejów; ul. Szansa 14
NIP 656-106-30-01; Regon 292367376
tel. /041/ 386-44-78