

- przewidzieć zaprojektowane nawietrzaki okienne,
- zaprojektować i wykonać konstrukcje z wibroizolacją pod centralę wentylacyjną,
- zaprojektować konstrukcje pod czerpnie i wyrzutnie dachowe,
- należy przewidzieć konstrukcję wsporczą dla przewodów rozdzielczych i urządzeń technologicznych,
- ściany i stropy oddzielające kotłownię od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinny zapobiegać wychładzaniu sąsiednich pomieszczeń oraz przenikaniu hałasu,
- ściany należy wyłożyć płytkami do wysokości 1,5m, a powyżej pomalować farbą emulsyjną,
- podłogę należy wykonać z materiałów nie palnych - wyłożyć płytkami,
- ściany, stropy kotłowni powinny być odporności ogniowej EI60,
- drzwi i okna w pomieszczeniu kotłowni powinny być odporności ogniowej EI30,
- strop pomieszczenia kotłowni powinien być gładki.

STAROSTWO POWIATOWE
we Włoszczowie
29-100 Włoszczowa 10
Tel. (041) 394-49-50

3.2 Branża elektryczna

- Zaprojektować i wykonać instalację elektryczną zasilania wentylatorów osiowych kanałowych uruchamianych wraz z włączeniem światła w pomieszczeniu,
- Zaprojektować i wykonać instalację elektryczną zasilania wentylatorów kanałowych, uruchamianych indywidualnie,
- Zaprojektować i wykonać instalację elektryczną zasilania centrali wentylacyjnej (automatyka firmowa),
- Zaprojektować i wykonać instalację elektryczną zasilania podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej,
- Zaprojektować i wykonać instalację przeciwporażeniową.

4. Uwagi końcowe

- Ww. instalacje należy wykonać z materiałów dopuszczonych i atestowanych przez właściwe instytucje do tego upoważnione
- Instalacje sanitarne powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wykonawcze
- Podczas wykonywania robót należy stosować się do obowiązujących norm i przepisów oraz „Wymagań technicznych COBRTI INSTAL” zeszyty nr 5, 6, 7, 11, 12
- Przed przekazaniem do eksploatacji instalację c.o. należy dokładnie wyregulować,