

Numer / Opis	$\Phi_{T,ie}$	$\Phi_{T,iue}$	$\Phi_{T,ig}$	$\Phi_{T,ij}$	Φ_T	$\Phi_{V,min}$	$\Phi_{V,inf}$	$\Phi_{V,su}$	$\Phi_{V,m,inf}$	Φ	Φ_{RH}	Φ_{HL}
012/Przedsiónek 12,0 °C 7,4 m ² 22,4 m ³	587	-93	10	-280	225	122	97			347		347
04/WC męski 20,0 °C 4,7 m ² 14,3 m ³		28		131	159	194	0			354		354
011/Pokój zaplecza zajęć przedszkolnych 20,0 °C 12,0 m ² 36,3 m ³	394			360	754	247	118			1001		1001
010/Szatnia dzieci przedszkolnych 20,0 °C 10,4 m ² 31,4 m ³	532			368	899	213	102			1113		1113
016/Pokój biurowy - dyrektor 20,0 °C 14,1 m ² 42,8 m ³	746		49	175	970	582	233			1552		1552
01/Hall główny 16,0 °C 36,3 m ² 109,9 m ³	1159	-37		66	1188	673	538			1860		1860
/Pokój mieszkalny 10,0 °C 153,0 m ² 463,7 m ³	3981			-653	3327	2365	1892			5692		5692
08/Czytelnia dziecięca i młodzieżowa 20,0 °C 50,9 m ² 154,2 m ³	791			639	1430	1049	839			2479		2479
07/Czytelnia dziecięca i młodzieżowa 20,0 °C 53,2 m ² 161,3 m ³	1014			433	1448	1097	877			2544		2544
Kondygnacja 0 493,9 m² 1496,6 m³	14762	49	164			12409	6452		0			

Numer / Opis	$\Phi_{T,ie}$	$\Phi_{T,iue}$	$\Phi_{T,ig}$	$\Phi_{T,ij}$	Φ_T	$\Phi_{V,min}$	$\Phi_{V,inf}$	$\Phi_{V,su}$	$\Phi_{V,m,inf}$	Φ	Φ_{RH}	Φ_{HL}
Jednostka budynku: 1												
103/WC męski 20,0 °C 4,7 m ² 14,1 m ³	58	31		67	156	191	0			347		347
109/Korytarz 16,0 °C 28,7 m ² 86,1 m ³	713			-546	167	527	253			694		694
114/Pokój socjalny 20,0 °C 14,1 m ² 42,3 m ³	536	154		184	875	288	138			1162		1162
115/Sala konferencyjna 20,0 °C 35,3 m ² 106,0 m ³	2019	80		73	2171	2882	576			5053		5053
102/WC damski 20,0 °C 4,4 m ² 13,1 m ³	52	32		90	174	178	0			352		352
106/Czytelnia dla dorosłych 20,0 °C 14,7 m ² 44,1 m ³	682			27	709	300	144			1009		1009
116/Pom. porządkowe 20,0 °C 4,6 m ² 13,7 m ³	142	79		10	231	93	0			324		324
101/Komunikacja 16,0 °C 21,9 m ² 65,8 m ³	1152	-43		-347	762	403	322			1165		1165
105/Czytelnia dla dorosłych 20,0 °C 43,2 m ² 129,6 m ³	2728			378	3106	3524	705			6630		6630
117/WC personelu 20,0 °C 4,6 m ² 13,7 m ³	474	78		22	574	186	45			760		760
111/Pomieszczenie techniczne 20,0 °C 9,1 m ² 27,2 m ³	638			332	970	185	89			1155		1155
104/Komunikacja 16,0 °C 28,0 m ² 83,9 m ³	2200			-728	1473	514	411			1986		1986
112/Komunikacja 16,0 °C 25,2 m ² 75,5 m ³	1177			-177	1000	462	370			1462		1462
110/Pracownia konserwacji zbiorów 20,0 °C 12,2 m ² 36,5 m ³	555			330	885	248	119			1133		1133
107/Wypożyczalnia dla dorosłych 20,0 °C 53,3 m ² 159,9 m ³	1630			347	1977	1087	870			3064		3064
108/Wypożyczalnia dla dorosłych 20,0 °C 51,3 m ² 154,0 m ³	1412			539	1951	1047	838			2998		2998
Kondygnacja 1 355,1 m² 1065,4 m³	16168	412	0			12115	4879		0			