

Zestawienie strat przez przegrody

Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sąsiedniego budynku

Nazwa przegrody	Typ	U [W/(m ² ·K)]	H _T [W/K]	Φ _T [W]	%Φ _T [%]	A _z obl [m ²]	%A _z obl [%]
OZ	OZ	1,80	445,70	16783	44,8	204,88	7,5
D	SD	0,25	157,93	5741	15,3	631,71	23,2
SZ	SZ	0,30	109,10	3921	10,5	363,66	13,3
SZ 51	SZ	0,30	110,18	3890	10,4	367,27	13,5
SZ 25 + 30	SZ	0,30	58,76	2280	6,1	195,86	7,2
DZ	DZ	2,50	56,33	1896	5,1	19,98	0,7
SZ 42	SZ	0,30	34,47	1173	3,1	114,92	4,2
PG	PG	0,28	25,35	929	2,5	602,61	22,1
SW-12	SW	3,00	7,02	291	0,8	59,61	2,2
DW	DW	5,00	4,46	185	0,5	25,00	0,9
SZ 25	SZ	0,30	4,04	145	0,4	13,45	0,5
StP	StP	0,25	2,89	116	0,3	11,58	0,4
SW 25	SW	3,00	2,07	90	0,2	43,43	1,6
SW 38	SW	3,00	0,67	28	0,1	8,57	0,3
Stw	StW	0,25	-0,03	-1		31,80	1,2
OW	OW	1,80	-0,33	-12		5,20	0,2
SW 43	SW	3,00	-1,01	-15		28,11	1,0
Suma			1017,59	37442	100,0	2727,65	100,0

Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku

Nazwa przegrody	Typ	U [W/(m ² ·K)]	Φ _T [W]	%Φ _T [%]	A _z obl [m ²]	%A _z obl [%]
Stw	StW	0,25	1044	99,0	743,86	44,5
SW 38	SW	3,00	11	1,0	102,53	6,1
SW-12	SW	3,00	0	0,0	299,60	17,9
SW 25	SW	3,00	0	0,0	207,43	12,4
SW 43	SW	3,00	0	0,0	146,45	8,8
SW 78	SW	3,00	0	0,0	88,60	5,3
DW	DW	5,00	0	0,0	61,93	3,7
SW 15	SW	3,00	0	0,0	16,49	1,0
OW	OW	1,80	0	0,0	4,60	0,3
Suma			1054	100,0	1671,48	100,0

STAROSTWO POWIATOWE
we Włoszczowie
 29-100 Włoszczowa, ul. Wisniowa 10
 Tel. (n41) 394-49-50