

3.CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW INSTALACJI SANITARNYCH – WOD.-KAN. I C.O.:

3.1. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA:

STAROSTWO POWIATOWE
we Włoszczowie
29-100 Włoszczowa, ul. Wisłowa 1C
Tel. (041) 394-49-50

a/przyłącze

W chwili obecnej funkcjonuje jedno przyłącze kanalizacyjne z istniejącego węzła do studzienki na miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej usytuowanej w ulicy Pocztovej w pobliżu ulicy Kościuszki. Stan tego przyłącza zostanie szczegółowo oceniony na etapie robót związanych z izolacją pionową wokół budynków, Niezbędne jest wykonanie drugiego przyłącza do studzienki w ul. Pocztovej w pobliżu ul. St. Czarnieckiego.

b/wewnętrzna instalacja wod. –kan.

Wewnętrzna instalacja wodociągowa i kanalizacyjna jest zużyta i wyeksploatowana . Ponadto w związku z planowaną przeróbką istniejącego węzła sanitarnego wynikającą z niedostosowania sanitariatów do obecnych przepisów musiałaby być poddana przebudowie. W związku z tym wnioskuje się o całkowitą wymianę istniejącej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie od wyprowadzenia za wodomierzem.

c/armatura

Istniejąca armatura nie nadaje się do zachowania.

3.2.INSTALACJA C,O I KOTŁOWNIA

a/kotłownia:

Istniejące wyposażenie kotłowni jest przestarzałe i nieekonomiczne, Kotły choć remontowane wykazują duży stopień zużycia co ma odniesienie bezpośrednie na ich sprawność. Wnioskuje się o zaprojektowanie nowej technologii kotłowni odpowiadającej aktualnym normom wraz z automatyką.

3.3.WENTYLACJA

Istniejąca wentylacja grawitacyjna, zwłaszcza w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nie spełnia parametrów określonych w aktualnych przepisach. Należy zaprojektować wentylację mechaniczną w części pomieszczeń budynku.

4.CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:

4.1. PRZYŁĄCZE: