

Nie stwierdzono w przeprowadzonych sondażach występowania wód podpowierzchniowych i gruntowych.

90

IV. USTALENIE WARUNKÓW GRUNTOWYCH:

1/Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się:

- występowanie warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie.
- występowanie wyłącznie warstw równoległych do powierzchni terenu.
- zwierciadło wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia
- brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

2/Ustala się następujące parametry:

$$\Phi_u = 15^\circ$$

$$\rho = 21,00 \text{ kN/m}^3$$

$$I_l = 0,30$$

$$c_u = 29,0 \text{ kPa}$$

STAROSTWO POWIATOWE
we Włoszczowie
28-100 Włoszczowa, Wisniowa 1G
Tel. (041) 394-49-50

3/Ustala się warunki gruntowe jako proste.

V.OKREŚLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ:

Ze względu na wielkość i rodzaj projektowanych obiektów, uwzględniając proste warunki geotechniczne określa się kategorię geotechniczną jako pierwszą.


mgr inż. Krzysztof Mężyk
mgr inż. arch. Leszek Gałczewski
