

**Wszyscy oferenci którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: Postępowania przetargowego na realizację zadania p.n. „**Docieplenie budynków Gminy Włoszczowa**”

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego zapytaniami (numeracja zgodna z zapytaniem) dotyczącymi w/w postępowania przetargowego, zgodnie z zapisem art. 38 ust. 2 ustawy Pzp poniżej zamieszczam zapytania wraz z odpowiedziami:

**CZĘŚĆ I – URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA**

**Zapytanie nr 1**

Czy Zamawiający jednoznacznie stwierdza, że pomalowanie stolarki okiennej (poz.57) jest wystarczające? Czy powyższe okna nie wymagają żadnych dodatkowych napraw np. wymiany uszczelek czy poszczególnych elementów okien?

**Odpowiedź na zapytanie nr 1**

*Tak pomalowanie jest wystarczające.*

**Zapytanie nr 2.**

Proszę o wskazanie rodzaju, grubości ziarna oraz grupy kolorystycznej wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej – tynku jaki należy zastosować.

**Odpowiedź na zapytanie nr 2.**

*Zgodnie z pozycją 11,12 i 13 przedmiaru ( grubość 2 mm). Grupa kolorystyczna zgodna z zamieszczoną na stronie internetowej „wizualizacją”.*

**Zapytanie nr 3.**

Proszę o wskazanie parametrów technicznych styropianu jaki należy zastosować do dociepleń, gdyż nie jest wskazana jego twardość, a tylko lambda.

**Odpowiedź na zapytanie nr 3.**

*Podana  $\lambda$  gwarantuje, że naprężenia ściskające będą przynajmniej 2-3 razy większe od wymaganych dla styropianowych płyt fasadowych. Parametr ten jest wystarczających.*

**Zapytanie nr 4.**

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 188 poz. 1154) oraz z wydanym przez Urząd

Zamówień Publicznych „Komentarzem do ustawy Prawo Zamówień Publicznych” pod redakcją Tomasza Czajkowskiego ( wyd. III z 2007r.) w odniesieniu do art.96 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujawnienie wartości szacunkowej netto na w/w zadanie.

Powyższą informację prosimy udostępnić za pośrednictwem faks. 41 344 70 50.

#### **Odpowiedź na zapytanie nr 4.**

*Ujawnienie wysokości kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania nastąpi na sesji otwarcia ofert w dniu 27.03.2014r. Zamawiający nie ma obowiązku ujawniania wartości szacunkowej netto zamówienia przed terminem do składania ofert. Jednocześnie informuję , że przywołane rozporządzenie zostało uchylone w 2010r.*

#### **CZĘŚĆ IV – ZPO w Koniecznie**

##### **Zapytanie nr 5**

Czy Zamawiający jednoznacznie stwierdza, że pomalowanie stolarki okiennej (poz.57) jest wystarczające? Czy powyższe okna nie wymagają żadnych dodatkowych napraw np. wymiany uszczelek czy poszczególnych elementów okien?

##### **Odpowiedź na zapytanie nr 5**

*Tak pomalowanie jest wystarczające*

##### **Zapytanie nr 6**

Proszę o wskazanie rodzaju, grubości ziarna oraz grupy kolorystycznej wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej – tynku jaki należy zastosować.

##### **Odpowiedź na zapytanie nr 6.**

*Wyprawa elewacyjna zgodnie z pozycją 11,12 i 13 przedmiaru (grubość 2 mm) Grupa kolorystyczna jak w zamieszczonym przykładzie w folderze „Wizualizacja”.*

##### **Zapytanie nr 7.**

Proszę o wskazanie parametrów technicznych styropianu jaki należy zastosować do dociepleń. Czy na elewacje koniecznym jest zastosowanie styropianu o parametrach : EPS 200 – 036 ?

##### **Odpowiedź na zapytanie nr 7.**

*Naprężenia ściskające 200 kPa  $\lambda = 0,036$ . Parametry z przedmiaru są obowiązujące.*

##### **Zapytanie nr 8.**

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 188 poz. 1154) oraz z wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych „Komentarzem do ustawy Prawo Zamówień Publicznych” pod redakcją Tomasza Czajkowskiego ( wyd. III z 2007r.) w odniesieniu do art.96 zwracamy się z

prośbą do Zamawiającego o ujawnienie wartości szacunkowej netto na w/w zadanie.  
Powyższą informację prosimy udostępnić za pośrednictwem faks. 41 344 70 50.

**Odpowiedź na zapytanie nr 8.**

*Jak w pkt4 dla obiektu Budynku Urzędu w Części I zamówienia.*

**Zapytanie nr 9**

Prosimy o podanie współczynnika  $\lambda$  (lambda) styropianów przewidzianych do ocieplenia budynków oraz podanie rodzaju tynków ( mineralny, silikatowy, silikonowy) wraz z grupą kolorów. dotycząca ocieplanych budynków Domu Kultury we Włoszczowie, Domu Kultury w Kurzelowie oraz budynku ZPO w Koniecznie.

**Odpowiedź na zapytanie nr 9.**

*Parametry dla styropianu i wyprawy elewacyjnej:*

- ZPO Konieczno jak w odpowiedzi na pkt. 7 Grupa kolorystyczna jak w zamieszczonym przykładzie
- DK Włoszczowa współczynnik przewodzenia nie wyższa, niż 0,040 W/mK , tynk silikonowy. Grupa kolorystyczna jak w zamieszczonym przykładzie w folderze „Wizualizacja”.
- DK Kurzelów - Wymagany współczynnik przewodzenia ciepła  $\lambda$  styropianu wynosi 0,032 W/mK. Rodzaj tynku – silikonowy. Grupa kolorystyczna jak w zamieszczonym przykładzie w folderze „Wizualizacja”.

po. Kierownik Zamawiającego  
  
inż. Ryszard Czaiński