

Włoszczowa 29.09.2015 r.

FIP.271.1.7.2015 AM5

Wszyscy oferenci, którzy pobrali SIWZ

**dot. przetargu na "Budowę obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie - roboty
wykończeniowe i wyposażenie obiektu" cz. 2**

W związku ze skierowanym do Zamawiającego w dniu 28.09.2015r. pocztą e-mail zapytaniem dotyczącym w/w postępowania przetargowego, zgodnie z zapisem art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, poniżej zamieszczam pytanie wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1:

„Firma, zwraca się z pytaniem odnośnie gabloty suchościeralnej – magnetycznej wewnętrznej. W opisie jest, że: „konstrukcja ma być z profili aluminiowych anodowanych do zawieszenia o głębokości 2 cm, jednodrzwiowa na siłownikach szklana zamykana na zamek”. Przy gł. 2 cm nie zmieszczą się siłowniki. Min. potrzebna gł. zewnętrzna to 6 cm. Czy Zamawiający dopuści gablotę o gł. 6 cm?”

Odpowiedź ad. 1.

Zamawiający dopuści gablotę o głębokości wewnętrznej około 2 cm a zewnętrznej do 4 cm.

po. Kierownik Zamawiającego
inż. Ryszard Czajkowski