BUDOWA PRZEDSZKOLA GMINNEGO WE WŁOSZCZOWIE PRZY UL. ROZANEJ NA DZIAŁKACH NR 3815/2, 3815/3, 5112/2, 5136, 3807/3

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OZNACZENIA:

7Z12 Tablica rozdzielcza 7Z12

15 – nr kolejny latarni
Typ oprawy: 1 – oprawa PHILIPS BGP641 FG 18xGRN33/740 OFR7 BGP641 – 18 opraw – 28,0 W
Typ oprawy: 2 – oprawa LED kierunkowa zewnętrzna 25W – 6 opraw po dwie na każdym ze słupów nr 1, 7, 9

Słup stalowy H=4,0 m malowany na czarno
Oprawa oświetleniowa mocowana na konstrukcji słupa
Tabliczka słupowa wg konstrukcji słupa
Przewody zasilające oprawę typu 3 x YDY 4,0 mm2
Uziom konstrukcji metalowej słupa z płaskownika Fe/Zn 4x25 mm
Fundament słupa przelotowy żelbetowy
Kable zasilające poszczególne latarnie typu: YKXS 5x16 mm2 z płaskownikiem Fe/Zn 4x25 mm we spólnym rowie kablowym.
Kable zasilające poszczególne poprawy typu: YKXSzo 5x6 mm2

SZKIC ORIENTACYJNY

15 Indywidualne konstrukcja słupka wg rys. nr: Z.04.02
Tablicza słupowa wg konstrukcji słupów zastosowanych w terenie przedszkola
Uziom konstrukcji metalowej oprawy i fundamentu z płaskownika Fe/Zn 4x25 mm
Fundament słupa przelotowy żelbetowy

1TT1 Tablica 1TT1 inssatalacji teletechnicznych
SK2i Studnia telekomunikacyjna typ: SK2
Kanalizacja tekomunikacyjna 2xRT10 w ziemi 0,6 m
1st Słup telekomunikacyjny ZN8

Istniejące oświetlenie terenu po uzgadnieniach z Inwestorem zdemontować uzyskany materiał przekazać Wnioskodawcy.
Kabel układać w rowie kablowym głębokości 0,7 m zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przy wskrzyżowaniach, zbliżeniach z drogami chodnikiem lub inną istniejącą linią kablową kable należy układać w rurach ochronnych.
Po ułożeniu kabla w rurze oba końce rury uszczelnić żeliwną masą lewar plastyczną.
Każdą linię kablową oznakować opaskami kablowymi odpowiednimi na wytwarzanie.
Każdy ze słupów uziemić do płaskownika Fe/Zn 4x25 mm.

Projektowany słup linii telefonicznej - h=8,0 m

Projektowany kabel 1KZ typu XAKY 4x240 mm2 zasilanie przedszkola od złącza 1ZK1 do złącza 1ZK2 L=69,0?0,0 m
Temat odrębnego opracowania.

Projektowana przebudowa sieci wodociągowej rury wodociągowe Ø110mm PE 100RC, PN16

Projektowany przyłącz wodociągowy rury wodociągowe Ø90mm PE 100RC, PN16

Projektowany przyłącz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rury kanalizacyjne Ø160 PVC, klasy SN8 litą – 2 szt.

Proj. przyłącz kan. deszczowej z dachu, dróg i parkingu rury kanalizacyjne Ø160, 200, 250, 315mmPVC, klasySN8 litą

Projektowany przyłącz kanalizacji technologicznej grawitacyjnej rury kanalizacyjne Ø160 PVC, klasy SN8 litą,

Projektowana zmiana średnicy istniejącej kanalizacji sanitarnej Ø110mm na kanalizację o średnicy Ø200mm PVC, klasy SN8 litą – 60,10m

Projektowany separator tłuszczu zintegrowany z osadnikiem

Projektowana studnia rozprężna DN1000mm

Projektowane studzienki kapielowe i rewizyjne na przyłączu kanalizacji sanitarnej studzienki inspekcyjne Ø400 PVC (fazt.) rewizyjne DN1000mm (fazt.) betonowe

Projektowane studzienki kapielowe i rewizyjne na kanalizacji deszczowej studzienki inspekcyjne Ø400 PVC (fazt.) rewizyjne DN1000mm (fazt.) betonowe

Projektowany hydrant nadziemny DN80mm, oraz zasuwa odcinająca miękkouszczelniona DN80mm

Projektowane wpusty uliczne Ø500mm – 6 szt.

Projektowane rury spustowe

Istniejące sieć wodociągowa do likwidacji

Kanalizacja deszczowa wg. odrębnego opracowania:

Projektowane rury ochronne –wg. odrębnego opracowania

Projektowany tłoczny przyłącz kanalizacji deszczowej rury Ø140mm PE SDR17–wg. odrębnego opracowania

Projektowana przepompownia wód deszczowych DN2000–wg. odrębnego opracowania

Projektowana studnia rozprężna DN1000mm

Projektowane studzienki kapielowe i rewizyjne na przyłączu kanalizacji sanitarnej studzienki inspekcyjne Ø400 PVC (fazt.) rewizyjne DN1000mm (fazt.) betonowe

Projektowane studzienki kapielowe i rewizyjne na kanalizacji deszczowej studzienki inspekcyjne Ø400 PVC (fazt.) rewizyjne DN1000mm (fazt.) betonowe

Projektowany hydrant nadziemny DN80mm, oraz zasuwa odcinająca miękkouszczelniona DN80mm

Projektowane wpusty uliczne Ø500mm – 6 szt.

Projektowane rury spustowe

Istniejące sieć wodociągowa do likwidacji

Projektowana rura ochronna –wg. odrębnego opracowania

Projektowany tłoczny przyłącz kanalizacji deszczowej rury Ø140mm PE SDR17–wg. odrębnego opracowania

Projektowana przepompownia wód deszczowych DN2000–wg. odrębnego opracowania