

- ciepłej wody
- CO
- telefoniczna
- odprowadzanie ścieków
- hydrantowa
- antywłamaniowa
- wentylacyjna mechaniczna i grawitacyjna
- monitoring wizyjny, zewnętrzny i wewnętrzny

Budynek jest budynkiem niskim, z trzema kondygnacjami nadziemnymi i jedną podziemną. W budynku, w godzinach pracy urzędu przebywa łącznie ok 102 osoby w tym: ok. 66 osób w Urzędzie Gminy, w OPS 23 osoby i SCO 13 osób zatrudnionych oraz interesanci, w godzinach: Urząd Gminy 8:00-16:00 i OPS i SCO 7.30 – 15.30.

Wysokość pomieszczeń 2,7 m.  
 Liczba kondygnacji nadziemnych – 3  
 Liczba kondygnacji podziemnych – 1  
 Wysokość budynku – 11m  
 Powierzchnia zabudowy – 813,06 m<sup>2</sup>  
 Powierzchnia użytkowa – 2329, 2 m<sup>2</sup>  
 Kubatura – 7404 m<sup>3</sup>  
 Liczba wyjść ewakuacyjnych – 4  
 Liczba klatek schodowych – 4

## 2.2. Charakterystyka pożarowo-budowlana budynku

§ 212. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz.1225) *Ustanawia się pięć klas odporności pożarowej budynków lub ich części, podanych w kolejności od najwyższej do najniższej i oznaczonych literami: "A", "B", "C", "D" i "E", a scharakteryzowanych w § 216.*

Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, określa poniższa tabela:

Budynek	ZL I	ZL II	ZL III	ZL IV	ZL V
1	2	3	4	5	6
niski (N)	"C"	"B"	"C"	"D"	"C"
średniowysoki (SW)	"B"	"B"	"B"	"C"	"B"
wysoki (W)	"B"	"B"	"B"	"B"	"B"
wysokościowy (WW)	"A"	"A"	"A"	"B"	"A"

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL III – zagrożenia ludzi. Budynek zaprojektowano w klasie C odporności pożarowej.

W obiekcie przebywa około 102 osoby plus interesanci, ok. 140 osoby.