

O B W I E S Z C Z E N I E **o wydaniu decyzji** **z dnia 24.07.2025 r.**

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 3, ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 960) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) zawiadamia, że została wydana decyzja w sprawie częściowego wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Włoszczowskiego znak: ROL.6341.24.2016.II z dnia 29.06.2016 r., w zakresie dotyczącym wprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni drogi wojewódzkiej nr 742 do ziemi:

- 1) wylotem projektowanej kanalizacji deszczowej o średnicy Dz500 mm do projektowanego rowu przydrożnego w km drogi 63+410, w obrębie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4849/12, obręb 09 miasto Włoszczowa, gmina Włoszczowa, w ilości Q=120 (l/s) wraz z zastosowaniem urządzenia podczyszczającego – separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem i 10-ciokrotnym wewnętrznym by - pasem o średnicy Dn2000 mm,
- 2) wylotem projektowanej kanalizacji deszczowej o średnicy Dz315 mm do istniejącego rowu odwadniającego w km drogi 64+355, w obrębie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5095, obręb 09, miasto Włoszczowa, w ilości Q=40 (l/s) wraz z zastosowaniem urządzenia podczyszczającego – separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem i 10-ciokrotnym wewnętrznym by - pasem o średnicy Dn1500 mm,
- 3) wylotem projektowanej kanalizacji deszczowej o średnicy Dz315 mm do istniejącego rowu odwadniającego w km drogi 64+355, w obrębie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5095, obręb 09, miasto Włoszczowa, w ilości Q=22 (l/s) wraz z zastosowaniem urządzenia podczyszczającego – separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem i 10-ciokrotnym wewnętrznym by - pasem o średnicy Dn1500 mm,
- 4) wylotem projektowanej kanalizacji deszczowej o średnicy Dz250mm, do projektowanego zbiornika infiltracyjno - odparowującego w km drogi 63+100, w obrębie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4607/42, w ilości Q=4 (l/s),
- 5) systemem otwartym – powierzchniowo oraz częściowo poprzez przykanaliki deszczowe do projektowanego rowu przydrożnego trawiastego na odcinku drogi od km 63+100 do km 63+410 oraz od km 64+760 do km 65+140.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentami w przedmiotowej sprawie można się zapoznać w terminie 14 dni w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Tryb. (Dział Zgód Wodnoprawnych), ul. G. Narutowicza 9/13, Piotrków Tryb. w pon. – pt. w godz. 08.00-15.00.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia

Piotr Grabowski
Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni
w Piotrkowie Trybunalskim
/podpisano elektronicznie/