


Kondygnacja +1
Rozdzielnica TR/+1/KU
typu EKINOXE TX 4x18
(N+PE) – p/t
Pi=27,5 kW, kj=0,51
Ps=14,05 kW, cos fi=0,93
Un=230/400V
Io=21,8 A

Oświetlenie
Pi=1,5kW ; Ps=1,35kW
kj=0,9

Obwody gniazd DATA
Pi=1,0kW ; Ps=0,6kW
kj=0,6

Obwody gniazd 1 – faza
Pi=9kW ; Ps=0,9kW
kj=0,1

Obwody gniazd sprz. kuchennego
Pi=16kW ; Ps=11,2kW
kj=0,7



OCHRONA PRZED PORAŻENIEM SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-S

ZMIANA REVISION	OZNACZENIE ZMIAN DESCRIPTION	DATA ZMIANY DATE	PODPIS SIGNATURE
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-




NAZWA I ADRES INWESTYCJI PROJECT NAME AND ADDRESS	BUDOWA KRYTEGO BASENU WE WŁOSZCZOWIE UL. WIŚNIOWA
--	---

GMINA WŁOSZCZOWA
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa
tel. (041) 39 42 669 fax. (041) 39 42 339

GENERALNY
PROJEKTANT
GENERAL
DESIGNER



ARCAD Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna
S.K.A.
25-563 Kielce, UL. Klonowa 55
TEL. /041/ 343 64 60/61; FAX /41/ 343 64 62
E-MAIL: biuro@arcad-projekty.pl

PROJEKTOWAŁ DESIGNED	Mgr Inż. Piotr Kuchniak	SWK/0145/POOE/04	
OPRACOWAŁ DRAWN	Inż. Rafała Guzera Mgr Inż. Przemysław Bielecki		
SPRAWDZIŁ CHECKED	Mgr Inż. Teodor Kuchniak	13/KL/75	

OBIEKT OBJECT	KRYTY BASEN		
BRANŻA BRANCH	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
FAZA PROJEKTU STAGE	PROJEKT WYKONAWCZY		
NAZWA RYSUNKU DRAWING NAME	SCHEMAT TABLICY TR/+1/KU		
	SKALA / SCALE	FORMAT / SIZE	DATA / DATE
	-	-	02.2009
	NR PROJEKTU / PROJECT NO	NR RYS. / DRAWING NO	ZMIANA / REV
		PW-15/IE	-

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych