



PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
Rejonowy Zakład Energetyczny Jędrzejów
ul. Okrzei 103, 28-300 Jędrzejów
Tel.: (+48 41) 380 22 00 sekretariat
Faks: (+48 41) 380 22 12

PROTOKÓŁ RADY TECHNICZNEJ

Nr 13/09 z dnia 28.01.2009

w sprawie sprawdzenia projektu technicznego w zakresie zgodności z technicznymi warunkami przyłączenia na zasilanie w energię elektryczną

Basenu krytego w m. Włoszczowa ul. Wiśniowa/budowa st.trafo i linii kabł. SN/

WYKONANEJ PRZEZ: „ARCAD” Kielce proj. Piotr Kuchniak

SKŁAD RADY TECHNICZNEJ

PRZEWODNICZĄCY	Dariusz Dziewięcki	_____
CZŁONKOWIE	Rafał Kowalski	_____
	Andrzej Mróz	_____
	Marek Gola	_____

RADA PO ZAPOZNANIU SIĘ Z OPRACOWANYM PROJEKTEM ZGŁASZA NASTĘPUJĄCE UWAGI:

- 1/ Do obliczeń rezystancji uziemienia stacji przyjąć 20% oporu samowspornowania
- 2/ Przedłożyć do zgłoszenia instrukcję ruchu i eksploatacji urządzeń opracowaną zgodnie z wydаныmi warunkami przyłączenia
- 3/ Do opracowania dołączyć:
 - wykaz materiałów dla przygotowania po stronie SN
 - Skonsolidowany z rejestru gruntów oraz umowę z właścicielami gruntów stałego przyłączenia po stronie SN

WNIOSEK RADY TECHNICZNEJ

PROJEKT TECHNICZNY: ~~UZGADNIA SIĘ~~ ~~NIE UZGADNIA SIĘ~~ UZGADNIA SIĘ Z W/W UWAGAMI

Za poprawność rozwiązania techniczno- ekonomicznego , oraz zgodność z przepisami i normami odpowiada projektant

SPRAWDZENIE TRACI WAŻNOŚĆ PO UPŁYWIE 1 ROKU

ZATWIERDZAM
PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
Rejonowy Zakład Energetyczny Jędrzejów
Kierownik Techniczny
mgr inż. Leszek Tabor