


PARTER		POW.
NUMER I NAZWA POMIESZCZENIA / ROOM NUMBER AND NAME		/ AREA m²
1.01	WIATROŁAP	5,60
1.02	KŁATKA SCHODOWA	26,50
1.03	HALL + KOMUNIKACJA + KASA	133,23
1.04	SZATNIA	29,05
1.05	PORTIERNIA	8,72
1.06	SKLEPIK SPORTOWY	16,22
1.07	SOLARIUM LEŻĄCE	6,05
1.08	WC DAMSKIE	5,01
1.09	WC NIEPEŁNOSPRAWNI	3,92
1.10	ŁAZIENKA	5,20
1.11	KŁATKA SCHODOWA	24,72
1.12	UMYWALNIA DAMSKA	18,49
1.13	WC DAMSKIE	6,93
1.14	SZATNIA DAMSKA	33,63
1.15	WC NIEPEŁNOSPRAWNI	4,39
1.16	SZATNIA NIEPEŁNOSPRAWNI	13,30
1.17	POMIESZCZENIE POMOCY MEDYCZNEJ / RATOWNIK	11,02
1.18	ŁAZIENKA POMOCY MEDYCZNEJ / RATOWNIK	4,43
1.19	POM. PORZĄDKOWE	2,07
1.20	SZATNIA MĘSKA	33,90
1.21	WC MĘSKIE	6,93
1.22	UMYWALNIA MĘSKA	18,99
1.23	WC MĘSKIE	6,69
1.24	SOLARIUM STOJĄCE	3,87
1.25	SZATNIA	13,94
1.26	MAGAZYN SPRZĘTU BASENOWEGO	10,89
1.27	WC	2,08
1.28	NATRYSKI	14,37
1.29	SAUNA FIŃSKA	5,94
1.30	ŁAZNIA RZYMSKA	8,70
1.31	HALA BASENOWA	928,90
1.32	KŁATKA SCHODOWA ZJEŹDŻALNI	10,00
1.33	POM. SOCJALNE	13,46
1.34	AGREGAT	1,23
SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PARTERU		1438,37
1.35	KŁATKA SCHODOWA - ZEWNĘTRZNA	20,80
SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ OBIEKTU		2349,72

- UWAGI**
- Centrale wentylacyjne montować na konstrukcjach wsporczych wykonanych zgodnie z PW KONSTRUKCJA.
 - Wentylatory dachowe montować na cokołach murowanych. Wykonanie cokołów zgodnie z PW Architektury.
 - Przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego (w miejscach zamontowania klap p. poż.) uszczelniać ognioochronną masą uszczelniającą o odporności ogniowej 120 min, np.: typ CP6015.
 - Domniemy otworów budowlanych oraz obudowy kanałów wentylacyjnych ugiąć w projekcie architektury.
 - Obudowy kanałów muszą zapewnić dostęp do przepustnic regulacyjnych. Miejsca zamontowania klap p-poż oznakować w sposób trwały.
 - Na kanałach o dużych przekrojach oraz na kładzie powietrza świeżego wykonać chwyty rezygnacji i oznakować.
 - W przypadku kolizji kanałów wentylacyjnych z innymi instalacjami nie bieżąco korygować trasy prowadzenia kanałów.
 - Kształniki wentylacyjne wykonywać etapowo w miarę wykonywania instalacji. Należy liczyć się z możliwością dopasowywania niektórych kształtek wentylacyjnych bezpośrednio na budowie.
 - Podpory pod kanały oraz tłumiki wykonat wg. projektu konstrukcyjnego.
 - Montaż kanałów wentylacyjnych do elementów konstrukcyjnych wykonat w systemie HLTi.
 - Obróbki blacharskie i przejścia kanałów wentylacyjnych przez dach wykonać wg. projektu architektury.
 - Wykonalność zamontowania kratki i nawiewników/wywieńników dostosować do rzeczywistej wysokości sufitu podwieszonego i organizacji pomieszczeń.
 - Przebiegi instalacji wentylacyjnej nie stanowią podstawy do wykonania elementów konstrukcyjnych i architektonicznych.
 - Kratki kłatkowe w drzwiach wykonać zgodnie z projektem architektury.
 - Układy wentylacyjne: W5, W10, W11, W12 wykonać ze stali nierdzewnej.

ZMIANA / REWIZJA	OPISOWANIE ZMIANY / DESCRIPTION	DATA ZMIANY / DATE	PODPISE / SIGNATURE
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

NAZWA I ADRES INWESTYCJI PROJECT NAME AND ADDRESS			
BUDOWA KRYTEGO BASENU WE WŁOSZCZOWIE UL. WIŚNIOWA			

INWESTOR INVESTOR			
GMINA WŁOSZCZOWA ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa tel. (041) 39 42 669 fax. (041) 39 42 339			

GENERALNY PROJEKTANT GENERAL DESIGNER			
<div> RCAD Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna 25-033 Kielce, ul. Piłsudskiego 55 TEL. (041) 343 54 60; FAX (041) 343 54 62 E-MAIL: biuro@rcad-projekt.pl</div>			

PROJEKTOWAŁ / DESIGNED	MGR INŻ. GRZEGORZ PUCHALA	KL-28/2002
OWIACOWAŁ / DRAWING	INŻ. GRZEGORZ SKROBIŚZ MGR INŻ. JANUSZ MAJCHERCZYK MGR INŻ. URSZULA SALEK MGR INŻ. EWA GAWLIKOWSKA	
SPRAWDZIŁ / CHECKED	MGR INŻ. AGNIESZKA GIERADA	SWK/0063/POOS/04

OBIEKT / OBJECT	KRYTY BASEN	
BRANŻA / BRANCH	INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI	
FAZA PROJEKTU / STAGE	PROJEKT WYKONAWCZY	
NAZWA PRACOWNI / DRAWING NAME	RZUT PARTERU - CZĘŚĆ 2	
SKALA / SCALE	FORMAT / SIZE	DATA / DATE
1:50	A4	02.2009
NR PROJEKTU / PROJECT NO	NR RYSU / DRAWING NO	ZMIANA / REV
PW-04/WT		-

NIEJEST OPISOWANIE STANÓW COŁO AUTORSKIE, PODLEGA OPRACOWANIOM, ZMIANOM I ZASTANOM. O PRACIE AUTORSKIM I PRAWACH POPIRZEWYCH			
--	--	--	--

WNIOSKI OPACZOWANE STANOWIĄ DZIELA AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZASADOM USTAWY O PRAWACH AUTORSKIM I PRAWACH POZOSTALYCH