


PB – przekaznik bistabilny 2z 230V, 16A

– automatyczny przełącznik faz PF-441

Połączenie z TSO HALL wykonać przewodem YDY 3x1





$P=392,12\text{ kW}$, $P_s=286,53\text{ kW}$, $k_j=0,73$
 $l_0=445,2\text{ A}$, $\cos \varphi=0,93$, $U_n=230/400\text{ V}$
 $P_p=300\text{ kW}$ wg WTP ZEORR Dystybcja Sp. z o.o.
 znok R8/KT/TU/523/2008 z dnia 16.07.2008

ZMIANA REVISION	OPIS DESCRIPTION	DATA DATE	PISMO SIGNATURE
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

NAZWA I ADRES INWESTYCJI PROJECT NAME AND ADDRESS			
BUDOWA KRYTEGO BASENU WE WŁOSZCZOWIE			
UL. WIŚNIOWA			

INWESTOR INVESTOR			
GMINA WŁOSZCZOWA ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa tel. (041) 39 42 669 fax. (041) 39 42 339			

GENERALNY PROJEKTANT GENERAL DESIGNER			
ARCAD Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna 25-553 Kielce; Ul. Klonowa 55 TEL. (041) 343 64 60/61; FAX (41) 343 64 62 E-MAIL: biuro@arcad-projecty.pl			

PROJEKTOWAŁ DESIGNED		SWK/0145/P/OOE/04	
OPRACOWAŁ DRAWN	INŻ. RAFAŁ GUZERA MGR INŻ. PRZEMYSŁAW BIELECKI		
SPRAWDZIŁ CHECKED	INŻ. TEODOR KUCHNIAK	13.KL/75	

OBIEKT OBJECT			
KRYTY BASEN			

BRANŻA BRANCH			
INSTALACJE ELEKTRYCZNE			

FAZA PROJEKTU STAGE			
PROJEKT WYKONAWCZY			

NAZWA RYSUNKU DRAWING NAME			
ROZDZIAŁNIA RGNN			

SKALA / SCALE	FORMAT / SIZE	DATA / DATE
-	-	02.2009

NR PROJEKTU / PROJECT NO	NR RYS. / DRAWING NO	ZMIANA / REV
	PW-01/IE	-